

火災報知器の作動(非火災報)について

2020年2月13日

発生時の状況

2020年2月13日5時38分、2号機(廃止措置中)原子炉建屋5階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、報知器の一時的な誤作動と推定しており、当該報知器の点検を実施します。

以上