

## 浜岡原子力発電所 4 号機 使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について

2023 年 7 月 14 日

発生号機	4 号機（定期検査中） 原子炉建屋 4 階（放射線管理区域内）
発生年月日	2023 年 7 月 14 日
状況	4 号機 原子炉建屋 4 階（放射線管理区域内）において、燃料取替機上で発見したゴム状の破片の一部が見つかっていないこと（ <a href="#">2023 年 6 月 23 日お知らせ済み</a> ）を踏まえ、7 月 11 日から使用済燃料貯蔵プール（注）内の確認をおこなっていたところ、7 月 14 日 10 時 30 分頃、燃料上部に異物（約 2cm のひも状）を発見しました。 今後、準備が整い次第、確認した異物の回収をおこないます。
放射能の影響	本事象は外部への放射性物質の放出に関わる事象ではありません。

注 使用済燃料貯蔵プールは、燃料や使用済制御棒等を貯蔵するための設備です。

以上