

浜岡原子力発電所1号機 使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について

平成 21 年 10 月 27 日

発生号機	1号機（廃止措置準備中）
発生日月	平成21年10月26日
状況	<p>1号機原子炉建屋5階（放射線管理区域内）の使用済燃料貯蔵プール（※1）において、燃料チャンネル着脱機（※2）の点検作業を行っていたところ、午後7時05分、使用済燃料貯蔵プール底部に異物を確認しました。</p> <p>異物①：板状のもの（縦：約3cm、横：約3cm、高さ：約1cm） 異物②：円板状のもの（直径：約3cm、高さ：約1cm）</p> <p>今後、準備が整い次第、確認した異物の回収作業を行います。</p>
放射能の影響	<p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>また、作業員等への被ばくはありません。</p>
お知らせ基準	<p>「表2-8 原子炉又は使用済燃料貯蔵プールで異物を発見したとき又は混入したとき。圧力抑制室等に異物を発見したとき」に該当します。</p>

※1 使用済燃料貯蔵プールは、使用済燃料集合体や使用済制御棒等を貯蔵するための設備です。
 ※2 原子燃料にチャンネルボックスを取り付け、取り外しするための装置です。

以上

◆ 浜岡1号機 使用済燃料貯蔵プール内の配置と異物確認箇所

