

## 再発防止策について

今回の事象を踏まえ、中部電力は、今後、新たな検査フローとして、ヒ素含有量の高い石炭により生成されたクリンカアッシュ（以下「CA」）については、分析試験により土壌環境基準を満足していることを確認した後に、出荷することといたします。

