

蓄電池容量の増強などによる原子炉隔離冷却系への電源供給

全交流電源が喪失した場合においても、原子炉隔離冷却系による原子炉冷却を長時間にわたり可能とするために、以下のとおり電源を配備します。

- ・ ガスタービン発電機（対策の概要については[こちら](#)をご覧ください）
- ・ 蓄電池容量を増強（対策の概要については[こちら](#)をご覧ください）

