

補給水系などの耐震強化・注水配管の追設

原子炉および使用済燃料貯蔵プールへ注水するために設置している復水貯蔵槽に加え、水源タンクなどを増設するとともに、既設の供給ラインの耐震性向上、あるいは耐震Sクラスの供給配管を新設します。なお、計器、制御盤についても耐震性向上を図ります。

