

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 87 回)

2019 年 9 月 10 日

本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

本日は、代替熱交換器用配管設置工事及び可搬設備（代替熱交換器車）の確保について点検を受けました。

静岡県から「代替熱交換器用配管設置工事及び可搬設備（代替熱交換器車）の確保について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今後ともしっかりと工事を進めていただきたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から「代替熱交換器用配管設置工事及び可搬設備（代替熱交換器車）の確保について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。暑い日が続くため、今後も熱中症に注意して安全第一で取り組んでいただきたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から「次回の点検は、2019年10月9日に実施予定である。」旨の連絡がありました。



代替熱交換器用配管設置工事及び可搬設備の確保（代替熱交換器車）
点検の様子

注 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます。)

以上