

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 43 回)

2015 年 8 月 25 日

本日(8月25日)、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事※について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、防波壁の設置工事および受電用変圧器の高台設置工事について点検を受けました。

静岡県から、「受電用変圧器について、中部電力の計画どおり高台に設置されており、外部電源が受電できることを確認しました。電源確保のため、多くの機器を設置しているが、これらの機器の運用方法を今後検討してもらいたい。」「防波壁工事の点検結果について、点検基準を満足していることを確認しました。今後も安全管理に留意し、着実に工事を進めてもらいたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「今後も暑い日が続くため、労働環境に気を配り、労働者の健康管理、特に熱中症に留意してもらいたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から、「9月度は、9月18日に点検実施予定である。」旨の連絡がありました。



防波壁設置工事点検の様子



受電用変圧器高台設置工事点検の様子

※ 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます)

以上