

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 61 回)

2016 年 10 月 25 日

本日(10月25日)、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(※1)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

本日の点検において、4号機取水槽補強工事(※2)および取水槽他の溢水対策について点検を受けました。

静岡県から、「4号機取水槽補強工事(※2)および取水槽他の溢水対策について、中部電力の計画どおり実施されていることを確認した。3～5号機の取水槽の溢水対策について、工事が完了した状態を見せていただいた。設備の機能が保たれるように点検等による保守管理をしっかりと実施してほしい。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「現在進めている工事について、手戻りがないように確実に実施してほしい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から、「次回の点検は、11月18日に実施予定である。」旨の連絡がありました。



取水槽他の溢水対策 点検の様子

※1 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

※2 記載の適正化のため、以下のとおり訂正しました。(2017年6月30日訂正)

訂正前 … 4号機取水槽地盤改良工事(取水槽補強含む)

訂正後 … 4号機取水槽補強工事

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます)

以上