

駿河湾を震源とする地震について

2018年8月13日

発生日	2018年8月10日(21時18分頃)																	
発生時の状況	<p>駿河湾を震源とする地震が発生し、周辺4市のうち静岡県牧之原市で震度3(注1)が観測されました。 この地震による浜岡原子力発電所への影響はなく、外部への放射能の影響もありませんでした。</p> <p>地震に伴い浜岡原子力発電所において以下の最大加速度(原子炉建屋地下2階での値)を観測しました。</p> <table border="1"><thead><tr><th>号機</th><th>プラントの状況</th><th>観測された最大加速度(gal)(注2)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1号機</td><td>廃止措置中</td><td rowspan="2">1 gal(注3)</td></tr><tr><td>2号機</td><td>廃止措置中</td></tr><tr><td>3号機</td><td>施設定期検査中(停止中)</td><td>1 gal</td></tr><tr><td>4号機</td><td>施設定期検査中(停止中)</td><td>0 gal</td></tr><tr><td>5号機</td><td>施設定期検査中(停止中)</td><td>1 gal</td></tr></tbody></table>	号機	プラントの状況	観測された最大加速度(gal)(注2)	1号機	廃止措置中	1 gal(注3)	2号機	廃止措置中	3号機	施設定期検査中(停止中)	1 gal	4号機	施設定期検査中(停止中)	0 gal	5号機	施設定期検査中(停止中)	1 gal
号機	プラントの状況	観測された最大加速度(gal)(注2)																
1号機	廃止措置中	1 gal(注3)																
2号機	廃止措置中																	
3号機	施設定期検査中(停止中)	1 gal																
4号機	施設定期検査中(停止中)	0 gal																
5号機	施設定期検査中(停止中)	1 gal																
お知らせ基準	<p>運転情報 「表1-8 発電所または発電所周辺において有意な地震を観測したとき。」に該当します。</p>																	

注1 気象庁発表

注2 gal(ガル)とは、加速度の単位($\text{cm}/\text{秒}^2$)で地震の揺れの強さを数値として表現したものです。

1gal(ガル) = $1\text{cm}/\text{秒}^2$

注3 1号機 原子炉建屋地下2階での観測値

以上