

## ニューシアへの登録情報

2018年11月12日

2018年11月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

### <ニューシア登録情報>

- ① 4号機 非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプ停止に伴う運転上の制限逸脱  
(2018年10月6日発生)  
([2018年10月6日](#), [2018年10月9日](#)お知らせ済)  
([2018年10月12日](#)ニューシア登録)
- ② 愛知県東部を震源とする地震(最大加速度の観測) (2018年10月7日発生)  
([2018年10月9日](#)お知らせ済)  
([2018年10月11日](#)ニューシア登録)
- ③ 4号機 非常用ディーゼル発電機(A)(B)屋外排気管等の腐食 (2018年8月10日発生)  
([2018年11月12日](#)ニューシア登録)
- ④ 5号機 補助建屋地下1階における水たまりの発見 (2018年10月26日発生)  
([2018年10月26日](#), [2018年10月30日](#)お知らせ済)  
([2018年11月1日](#)ニューシア登録)
- ⑤ 3号機 原子炉建屋内(放射線管理区域外)における放射性物質を含まない水の漏えいについて  
(2018年11月2日発生)  
([2018年11月2日](#)お知らせ済)  
([2018年11月6日](#)ニューシア登録)

### <ニューシア更新情報>

- ① 2号機 発電所構内(屋外(管理区域内))におけるけが人の発生  
(2018年9月13日発生)  
([2018年9月13日](#)お知らせ済)  
([2018年10月11日](#)ニューシア更新)
- ② 3号機 非常用ディーゼル発電機(B)清水ラインベント配管溶接部の割れ  
(2014年2月12日発生)  
([2018年11月12日](#)ニューシア更新)

③ 3,4号機 航路標識灯の消灯について

(2018年10月1日発生)

([2018年10月2日](#), [2018年10月11日](#)お知らせ済)

([2018年11月5日](#)ニューシア更新)

以上