

ニューシアへの登録情報

2019年1月10日

2019年1月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

- ① 4号機 補助ボイラ(C)水圧試験時における火炉キャスタブルからの水のしみ
(2017年2月15日発生)
([2019年1月10日](#)ニューシア登録)

- ② 3,5号機 換気空調設備フィルタの損傷
(2018年12月7日発生)
([2019年1月10日](#)ニューシア登録)

<ニューシア更新情報>

- ③ 4号機 250V蓄電池の電解液の漏えい
(2018年11月27日発生)
([2018年11月27日](#), [2018年12月7日](#)お知らせ済み)
([2018年12月17日](#)ニューシア更新)

以上