

## 1号機 原子炉建屋 1階における火災報知器の作動 (誤報)について

平成 16 年 12 月 6 日

平成 16 年 12 月 5 日午前 4 時 35 分、定期点検中の 1 号機原子炉建屋 1 階 (放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。

直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。

念のため当該感知器を取り替えました。

以上