

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第14回)

2013年3月27日

本日(3月27日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の津波対策工事の点検において、取水槽への漂流物流入防止対策の点検を受けました。

静岡県から、「計画どおりに進められており、真摯に取り組まれている。」との評価をいただいたうえで、改善点として「点検記録の整理についてより一層の改善を図っていただきたい。」「アンカーボルトの施工管理について改善を図っていただきたい。」との要請がありました。

御前崎市から、「今後も品質管理を徹底してやっていただきたい。」「記録や施工の改善等、市民の信頼を得るためにも、今後も気を引き締めて取り組んでいただきたい。」との講評をいただきました。



漂流物流入防止対策の点検の様子



漂流物流入防止対策の点検の様子

<これまでにお知らせした内容>

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

[第1回](#)、[第2回](#)、[第3回](#)、[第4回](#)、[第5回](#)、[第6回](#)、[第7回](#)、[第8回](#)、[第9回](#)、[第10回](#)、[第11回](#)、[第12回](#)、[第13回](#)

以上