

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第19回)

2013年12月24日

本日(12月24日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、防波壁嵩上げ部ならびに4号機緊急時海水取水設備の建屋関係および機器関係の点検を受けました。

静岡県から、「緊急時海水取水設備の設置に関して、配管や建屋が計画通りに施工されていることを確認した。また、防波壁嵩上げ部についても、点検基準を満足していることを確認した。今後も引き続き、安全管理に留意し、工程通りに進めていただきたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「緊急時海水取水設備は、緊急時の施設であり、メンテナンスおよび操作訓練をしっかりとおこない、確実に運転できるようにしてもらいたい。また、風が強い時期であるので、現場工事にあたっては十分な安全管理をおこなっていただきたい。」との講評をいただきました。



防波壁嵩上げ部点検の様子



4号機緊急時海水取水設備点検の様子

<これまでにお知らせした内容>

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

[第1回](#)、[第2回](#)、[第3回](#)、[第4回](#)、[第5回](#)、[第6回](#)、[第7回](#)、[第8回](#)、[第9回](#)、[第10回](#)、[第11回](#)、[第12回](#)、[第13回](#)、[第14回](#)、[第15回](#)、[第16回](#)、[第17回](#)、[第18回](#)

以上