

ニューシアへの情報登録について(5号機 第4回定期検査)

2011年3月8日

当社は、浜岡原子力発電所において「[事故・故障等に関する情報](#)」や「[運転情報等](#)」としてプレス発表や発電所ホームページで公開した事象について、その都度、ニューシア[※]への登録をおこなっています。

また、定期検査期間中に発生・確認した軽微な事象のうち、再発防止等の観点から他電力やプラントメーカーへの情報共有が望ましいと判断した事象についても、定期検査終了後にまとめてニューシアへの登録をおこなっています。

このたび、5号機第4回定期検査における軽微な事象をまとめ、ニューシアへ登録することからお知らせします。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

なお、これらの情報は事故・故障や運転情報に該当する事象ではありません。

<ニューシア登録情報>

- ①湿分分離加熱器の出口配管溶接部近傍での再熱割れ等の確認について
- ②原子炉隔離冷却系の主蒸気止め弁の作業に伴う電磁コイルの断線について
- ③制御棒監視装置改造試験時の信号タイミングずれによるインターロック誤動作について
- ④原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)電動機の絶縁抵抗の低下について
- ⑤蒸気乾燥器溶接部での製造時に付着した溶接棒の確認について
- ⑥燃料取出し時の起動領域モニタ指示値減衰効果の評価不足について
- ⑦4号機使用済燃料搬入時の燃料交換機への専用ガイド取り付け忘れについて

※ ニューシア(NUCIA)とは、[Nuclear Information Archives](#)の頭文字をとったもので、「一般社団法人日本原子力技術協会」が運営するインターネット・ホームページ「原子力施設情報公開ライブラリー」のことです。

ニューシアには、原子力施設の事故故障やこれに至らない軽微な事象の情報、ならびに信頼性に関する情報が登録・公開されています。

以上

5号機 系統概要図

