

地震後の浜岡原子力発電所の状況について

平成 21 年 12 月 15 日

当社は、平成21年8月11日に発生した駿河湾の地震への対応として、現在、5号機について特別な保全計画に基づく点検等を進めており、プラント起動に同調して行うものを除いて、平成21年12月下旬に終了する予定です。*

当社は、本日までに、本地震に関連するもしくは関連する可能性があると判断した事象および特別な保全計画に基づく点検等により確認した事象として、浜岡原子力発電所全体で75件の事象を確認し、そのうち、69件の事象について対応を完了しました。残り6件の事象についても、12月19日には、復旧が完了する見通しです。

また、これら全ての事象が、安全機能(止める・冷やす・閉じ込める)に影響を与えていないことを確認しました。

「特別な保全計画のスケジュール」および「確認した事象への対応状況」は、弊社ホームページ上のコンテンツ「駿河湾の地震における浜岡原子力発電所の状況について」に、号機毎に整理して掲載していますので、そちらをご参照下さい。

<弊社ホームページへのリンク>

- ・コンテンツ「駿河湾の地震における浜岡原子力発電所の状況について」は[こちら](#)。

<5号機の状況>

- ・「5号機の特別な保全計画のスケジュール」は[こちら](#)。
- ・「5号機で確認した事象への対応状況」は[こちら](#)。

※ 3号機の特別な保全計画に基づく点検等は平成21年10月8日に、また、4号機の特別な保全計画に基づく点検等は平成21年9月25日に完了しました。

以 上