

浜岡原子力発電所 作業員休憩所における
火災報知器の作動(非火災報)について

2013 年 4 月 15 日

発生場所	作業員休憩所（放射線管理区域外）
発生年月日	2013 年 4 月 13 日
発生時の状況	<p>2013 年 4 月 13 日 22 時 9 分、浜岡原子力発電所 1,2 号機入口前の作業員休憩所において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p><状況> 4 月 13 日 22 時 9 分 火災報知器作動 22 時 12 分 消防署へ通報 22 時 17 分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
原因	<p>感知器からの信号を受信する受信機の電源を入れ直したことにより、火災報知器が正常に復旧しました。また、現場にて動作確認をおこない、正常に動作することを確認しました。</p> <p>そのため、受信機の一過性の誤動作により警報信号が発信され、火災報知器が作動したものと推定しました。</p>
お知らせ基準	<p>本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。</p>

以 上