

1号機 原子炉建家3階における火災報知器の作動(非火災報)について

平成20年11月27日

発生場所	1号機 原子炉建家3階
発生年月日	平成20年11月27日
発生時の状況	<p>午後1時19分、原子炉建家3階(放射線管理区域内)において、火災報知器(煙感知器)が作動したことから、午後1時21分に消防署へ連絡しました。</p> <p>午後1時23分、火災ではないことを確認したことから、直ちに消防署へその旨を連絡しました。</p> <p>原因は、原子炉建家3階に設置されている中央制御室換気空調用の冷凍機の冷媒が漏れ気化したことにより、火災報知器(煙感知器)が作動したものです。</p> <p>なお、当該冷凍機は、冷媒が漏れたことにより自動的に運転を停止しております。また、冷媒が漏れたことによる外部への放射能の影響はありませんでした。</p> <p>今後、当該冷凍機の点検を実施してまいります。</p>
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上