

保修センター第2棟1階における火災報知器の作動(非火災報)について

平成 21 年 8 月 10 日

発生場所	保修センター第2棟 1階
発生年月日	平成21年8月9日
発生時の状況	<p>午後1時40分、発電所構内の保修センター(※)第2棟の1階において、火災報知器が作動しました。</p> <p>同時刻に消防署に連絡するとともに、自衛消防隊消火チームを招集しました。</p> <p>午後1時42分、火災ではないことを確認したため、消防署にその旨を連絡し、自衛消防隊消火チームの招集を解除しました。</p> <p>火災報知器の作動は、くん煙殺虫剤を使用したことで、その煙により動作したものです。</p>
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

※保修センターは協力会社の事務所として使用している建物です。

以上