

先週の主な出来事(平成 20 年 4 月 21 日～ 平成 20 年 4 月 27 日)

平成 20 年 4 月 30 日

- 1号機: 定期検査中(平成 14 年 4 月 26 日～)
 - ・点検状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- 2号機: 定期検査中(平成 16 年 2 月 21 日～)
 - ・点検状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- 3号機: 定期検査中(平成 20 年 1 月 19 日～ (平成 20 年 4 月 12 日～ 調整運転中^{※1}))
 - ・点検状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。

※1: [低圧タービンロータ伸び計の点検](#)のため、平成 20 年 4 月 22 日から 4 月 24 日まで原子炉を停止しました。

- 4号機: 営業運転中^{※2}(平成 19 年 12 月 27 日～)
 - ・運転状況については、「[発電所の運転状況](#)」をご覧ください。
 - ・タービンを回した蒸気を冷やすために取水している海水と、蒸気を冷やした後に放出している海水(温排水)の温度差を、建設前に行った温排水の海への影響を評価する際に用いた温度差(7℃)以内とするために、以下の期間において原子炉の出力を下げた運転しました。このため、発電機出力も変化しました。

○ 4 月 22 日 14 時頃から 4 月 25 日 6 時頃まで

※2: [給水ポンプ入口配管フランジ部の点検](#)のため、平成 20 年 4 月 27 日に原子炉を停止しました。

- 5号機: 営業運転中(平成 19 年 8 月 9 日～)
 - ・運転状況については、「[発電所の運転状況](#)」をご覧ください。

■ その他

- ・今月(27 日までの)浜岡原子力館入館者数は、11,457 人でした。
- ・4 月 15 日～4 月 22 日、2号機使用済燃料貯蔵プールから5号機使用済燃料貯蔵プールへ2号機の使用済燃料 22 体を輸送しました。

以 上