

「平成 24 年度電力供給計画」変更の概要

◆主な変更内容

○需要につきましては、節電効果を精査する必要があり確定できないことから、これまでは「未定」としておりましたが、今回、以下のとおり変更の届出を行いました。

＜最大電力（最大3日平均電力・送電端）＞

- ・平成 24 年度の最大電力は、無理のない範囲での節電をお願いした昨秋から昨冬の実績を踏まえ、節電効果として▲60 万 kW を見込みました*。
- ・平成 25 年度以降についても、節電行動の定着や省エネ機器の普及により、同水準の節電が継続すると見込んでおります。

＜販売電力量＞

- ・最大電力同様の考え方から、節電効果として▲20 億 kWh を見込んでおります。

○なお、供給力につきましては、3 月届出時からの変更はございません。

◆電力需要見通し

(単位：億 kWh、万 kW、%)

年度 項目	22 〔実績〕	23 〔実績〕	24	25	26	27	28	33	33/22 年平均増加率
販売電力量	1,309	1,279	1,278	1,297	1,306	1,315	1,324	1,368	0.4 (0.5)
最大電力 《送電端》	<2,698> 2,621	<2,502> 2,427	2,493	2,537	2,550	2,563	2,576	2,636	0.1 (0.3)

・< > 内は発電端を示す。また、() 内は気温補正後を示す。

※4 月 23 日の報告徴収では、平成 24 年度の最大電力について、平成 22 年度猛暑並みの 1 点最大電力（発電端）として 2,648 万 kW、節電効果として、▲60 万 kW に計画調整契約等の平成 22 年度差を加えた▲97 万 kW を報告しました。

以 上