

高圧ガス保安法に基づく許可申請・届出漏れ内容

1 火力設備

(1) 許可申請漏れ (8 件)

| 県  | 事業場の名称   | 施設の区分   | 高圧ガスの種類 | 具体的内容                           |
|----|----------|---------|---------|---------------------------------|
| 愛知 | 知多火力発電所  | 第一種貯蔵所  | アンモニア   | 3号アンモニアストレーナ(A)(B)出口弁取替 ほか(1件)  |
|    | 武豊火力発電所  | 第一種貯蔵所  | アンモニア   | 2LX-115(L)系統配管取替 ほか(2件)         |
| 三重 | 四日市火力発電所 | 第一種貯蔵所  | アンモニア   | 液化アンモニアタンク(A)安全弁元弁(B)取替 ほか(3件)  |
|    |          |         | 水素      | 水素集中供給装置 ネジ取合配管取替(1件)           |
|    | 川越火力発電所  | 第一種製造施設 | アンモニア   | 3・4・5系列アンモニア受入圧縮機(B)高圧制限弁取替(1件) |

(2) 事前届出漏れ (13 件)

| 県  | 事業場の名称    | 施設の区分      | 高圧ガスの種類 | 具体的内容                          |
|----|-----------|------------|---------|--------------------------------|
| 愛知 | 知多火力発電所   | 特定高圧ガス消費施設 | アンモニア   | 3号アンモニアストレーナ(A)(B)出口弁取替 ほか(1件) |
|    |           | 第二種製造施設    | 酸素      | 6号酸素注入配管取替(1件)                 |
|    |           | 第二種貯蔵所     |         | 6号酸素注入配管取替(1件)                 |
|    | 武豊火力発電所   | 特定高圧ガス消費施設 | アンモニア   | 2LX-115(L)系統配管取替 ほか(2件)        |
|    | 西名古屋火力発電所 | 特定高圧ガス消費施設 | アンモニア   | 4号アンモニア気化器入口配管取替 ほか(2件)        |
| 三重 | 四日市火力発電所  | 特定高圧ガス消費施設 | アンモニア   | 4-1~4-5号脱硝アンモニア供給弁設置 ほか(6件)    |

(3) 事後届出漏れ (33 件)

| 県  | 事業場の名称    | 施設の区分  | 高圧ガスの種類 | 具体的内容                     |
|----|-----------|--------|---------|---------------------------|
| 愛知 | 新名古屋火力発電所 | 第一種貯蔵所 | 水素      | 8号系列水素ガス一次減圧弁取替(1件)       |
|    | 西名古屋火力発電所 | 第一種貯蔵所 | アンモニア   | 3号気化器安全弁取替 ほか(18件)        |
|    | 碧南火力発電所   | 第一種貯蔵所 | 水素      | 1号水素ガス減圧弁取替 ほか(6件)        |
| 三重 | 四日市火力発電所  | 第一種貯蔵所 | アンモニア   | 液化アンモニアタンク(B)安全弁(A)取替(1件) |
|    |           |        | 水素      | 水素集中供給装置 フランジ型減圧弁取替(1件)   |
|    | 川越火力発電所   | 第一種貯蔵所 | 水素      | 3号水素カードル共通母管連絡弁取替 ほか(6件)  |

2 原子力設備

(1) 許可申請漏れ (6 件)

| 県  | 事業場の名称   | 施設の区分  | 高圧ガスの種類 | 具体的内容                       |
|----|----------|--------|---------|-----------------------------|
| 静岡 | 浜岡原子力発電所 | 第一種貯蔵所 | 水素      | 3号機発電機用水素ガス安全弁入口側フランジ取替(1件) |
|    |          |        | 窒素      | 3号機発電機用窒素ガス圧力調整弁取替 ほか(4件)   |
|    |          |        | 水素      | 4号機発電機用水素ガス一次圧力調整弁取替(1件)    |

(2) 事後届出漏れ (1 件)

| 県  | 事業場の名称   | 施設の区分  | 高圧ガスの種類 | 具体的内容                |
|----|----------|--------|---------|----------------------|
| 静岡 | 浜岡原子力発電所 | 第一種貯蔵所 | 水素      | 3号機発電機用水素ガス安全弁取替(1件) |

3 建物設備

(1) 許可申請漏れ (1 件)

| 県  | 事業場の名称    | 施設の区分   | 高圧ガスの種類 | 具体的内容        |
|----|-----------|---------|---------|--------------|
| 長野 | 建物関係受託設備A | 第一種製造施設 | フロン     | 液ストレーナ取替(1件) |

(2) 事前届出漏れ (18 件)

| 県  | 事業場の名称    | 施設の区分   | 高圧ガスの種類 | 具体的内容                     |
|----|-----------|---------|---------|---------------------------|
| 愛知 | 技術開発本部    | 第二種製造施設 | フロン     | 冷凍機(29.59法定冷凍ﾄﾝ)設置(1件)    |
|    | 刈谷営業所     | 第二種製造施設 | フロン     | 冷凍機(24.92法定冷凍ﾄﾝ)設置 ほか(3件) |
|    | 建物関係受託設備B | 第二種製造施設 | フロン     | 電磁弁取替(1件)                 |
| 岐阜 | 建物関係受託設備C | 第二種製造施設 | フロン     | 1-1圧縮機、冷却水系熱交換器取替 ほか(10件) |
| 長野 | 塩尻電力センター  | 第二種製造施設 | フロン     | 冷凍機(2×24.02法定冷凍ﾄﾝ)設置(1件)  |
|    | 佐久営業所     | 第二種製造施設 | アンモニア   | 冷凍機冷媒配管三方弁取替 ほか(2件)       |

(3) 事後届出漏れ (3 件)

| 県  | 事業場の名称    | 施設の区分   | 高圧ガスの種類 | 具体的内容        |
|----|-----------|---------|---------|--------------|
| 岐阜 | 建物関係受託設備D | 第一種製造施設 | フロン     | 四方弁取替 ほか(3件) |