

2011年6月28日
中部電力株式会社

供給面・需要面の対策

1. 供給面の対策

■今回新たに決定した対策

項目	内容	上積み供給力 上段：今回追加分 下段：5/9以降の累計
火力機の定期点検時期の変更および工程短縮	<ul style="list-style-type: none"> ■新名古屋火力発電所 7-2 号の定期点検時期変更（時期分割） ■川越火力発電所 4-4 号の定期点検時期変更（時期分割） ■四日市火力発電所 3号機の定期点検時期変更（追加変更） ■川越火力発電所 2号機の定期点検短縮（追加短縮） ・新名古屋火力発電所 7-4 号の定期点検時期変更・工程短縮 等 	最大 56 万 kW* 最大 126 万 kW
他事業者からの電力購入	■大規模な発電設備を保有する事業者からの電力購入	3 万 kW 3 万 kW
当社からの電力融通の停止	・ 50Hz 地域への応援融通の取りやめ	- 最大 75 万 kW
武豊火力 3 号機の長期計画停止の繰り延べ	・ 同 左	- 37.5 万 kW
長期計画停止火力機の再稼働	<ul style="list-style-type: none"> ・ 武豊火力発電所 2 号機を 7 月下旬から稼働予定 ・ 知多第二火力発電所 2 号機ガスタービンを 2012 年 1 月から稼働予定 	- 最大 37.5 万 kW
水力発電所の作業停止時期の変更	<ul style="list-style-type: none"> ・ <small>にげんごや</small> 二軒小屋、<small>きたまたし</small> 北又渡、<small>みほ</small> 三穂発電所等の作業停止時期の変更 	- 最大 3 万 kW
関西電力との連系線（三重東近江線）の緊急的な運用容量拡大	・ 関西電力から中部電力向きの連系線の運用容量を暫定的に拡大（+28 万 kW）	/
発電所および関連する送変電設備等の重点的な点検	・ 発電所および関連する送変電設備等において、安定供給に向けた夏季前の重点的な点検を確実に実施	/
燃料（LNG、石油）の追加調達	< LNG > ・ カタールの LNG を中心に追加必要量(約 320 万トン)を確保できる見通しを得た。 < 石油 > ・ 石油会社・商社を通じて追加必要量(約 130 万 kl)を確保できる見通しを得た。	/

*：8月の追加供給力

別紙 2 参照

2. 需要面の対策

項 目	内 容
自家用発電設備の 発電量増加等のお願い	■大規模な工場等のお客さまに対して、月曜日から水曜日の 13 時から 16 時に自家用発電設備の発電量増加をお願いし、当社からの受電電力が約 6 万 kW 減少する見込み。
需給調整契約（計画 調整契約）の拡大	■大規模な工場等のお客さまに対して、計画調整契約（工場の休日等を土日から平日に変更する契約）の調整いただく日数増等をお願いし、約 9 万 kW の追加調整力を確保した。
当社およびグループ 会社の全事業場 における節電の徹底	■当社事業場において、7 月～9 月の月曜日から水曜日 13 時～16 時に次の対策を追加して実施する。 ・空調機器の運転停止 全事業所を 3 グループに分け、各グループ上記時間帯のうち、1 時間 ・窓際消灯の実施 ・冷房温度 28 度の徹底、照明やエレベータ運転の間引、手洗い給湯停止、夏季軽装の前倒し等を実施
お客さまの訪問や当社 ホームページ等を活用 した節電のお願い	<p><法人のお客さま></p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別訪問により節電のお願いを実施中 ・ダイレクトメールの発送により節電のお願いを実施（6 月 13・15 日） <p><ご家庭のお客さま></p> <ul style="list-style-type: none"> ・次の方法により具体的な方法とあわせて節電のお願いを実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ（6 月 8 日～） ・テレビ・ラジオ CM（テレビ：6 月 15 日～，ラジオ：6 月 23 日～） ・新聞広告（6 月 30 日） ・検針時にお配りするチラシ（7 月検針時～） 等 ・ホームページで需給状況等の情報提供を実施（「中部電力でんき予報」6 月 27 日～9 月 30 日）

以 上