

川辺変電所 土砂（廃棄物）の土壌分析結果概要

1 土地の概要

所在地 静岡県静岡市葵区川辺町二丁目4-26

2 土壌分析結果

溶出量試験

物質の種類	調査結果	廃棄物処理法 特別管理産業廃棄物判定基準
鉛及びその化合物	0.67 mg/L	0.3 mg/L 以上
水銀およびその化合物	0.0013 mg/L	0.005mg/L 以上

（参 考）土壌汚染対策法 土壌溶出量基準値

- ・鉛及びその化合物 0.01 mg/L 以下
- ・水銀およびその化合物 0.0005mg/L 以下

※今回の報告は、土壌汚染対策法に基づくものではなく、廃棄物処理法
上確認した分析結果を任意に提出したものです。

以上