

# 地中送電ケーブルの点検結果

## ○緊急点検の報告対象および点検項目

経済産業省ならびに電気事業連合会との調整に基づき、緊急点検の対象および点検項目を決定

報告対象：17万V以上のOFケーブル・POFケーブル

点検項目：目視点検（ケーブル点検、油量・油圧点検）、絶縁油分析点検

## ○点検結果

電 圧	亘 長	使用箇所	ケーブル点検	油量・油圧点検	絶縁油分析点検
27万5千V	約30km	OFケーブル3線路	異常なし	異常なし	異常なし
27万5千V	約 7km	POFケーブル1線路	異常なし	異常なし	異常なし
合 計	約37km	—	—	—	—