

2011年6月28日
中部電力株式会社

2011年度夏季 週別最大電力需給計画（発電端）

(万 kW)

	7月			8月					9月	
	第3週	第4週	第5週	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第1週	第2週
	10-16 (日~土)	17-23 (日~土)	24-30 (日~土)	31-6 (日~土)	7-13 (日~土)	14-20 (日~土)	21-27 (日~土)	28-3 (日~土)	4-10 (日~土)	11-17 (日~土)
最大電力 (A)	2,552	2,632	2,614	2,619	2,605	2,200	2,635	2,557	2,506	2,406
供給力 (B)	2,722	2,784	2,841	2,833	2,813	2,820	2,812	2,731	2,741	2,560
供給予備力 (B-A)	170	152	227	214	208	620	177	174	235	154
供給 予備率 (%)	6.7	5.8	8.7	8.2	8.0	28.2	6.7	6.8	9.4	6.4

(注) お客様の操業状況を反映し、特に需給が厳しいと想定される期間を表示。

最大電力は、お客様の操業状況等により週ごとに異なる。

各週の値は、需給状況が週の中で最も厳しい値を示す。

以 上