

2024年度冬季の最大電力および気温の推移

- **中部エリアにおける今冬の一点最大電力需要**は、**1月10日**の9時台に**2,371万kW**を記録。(広域予備率：約9.3%)
一時的な強い寒気の影響で平地でも積雪となり、暖房機器の使用が集中した影響などが考えられる。

(昨冬実績：2024年1月24日9時台 2,311万kW)

【参考】広域予備率の最小（深夜時間帯を除く）は、2月7日の7時台に9.05%を記録。

(昨冬実績：2024年1月24日8時台 10.50%)

