

2025年度夏季の最大需要電力および最高気温の推移

- **中部エリアにおける今夏の一点最大需要電力は、9月2日に名古屋の気温が38.0度まで上昇した影響もあり、14時台に2,463万kWを記録。**（昨夏実績：2024年8月5日14時台2,521万kW）
- **9月3日には、太陽光発電の出力が想定を下回ったことや電源トラブルによる供給力の減少により、中部エリアの予備率が3%を下回る見通し**となったため、東京電力パワーグリッドより**24万kWの電力融通を受けた。**

