

電事法第 48 条に係る騒音・振動発生施設の届出漏れ等一覧

1 騒音・振動発生施設の届出漏れ

N0	事業場の名称	電気工作物の種類	容量	台数	設置・取替年
1	広小路変電所	換気用送風機	7.5kW	2台	1986年
		排気用送風機	7.5kW	1台	
2	池下変電所	換気用送風機	7.5kW	1台	1988年
		排気用送風機	7.5kW	1台	
3	千早変電所	換気用送風機	11kW	1台	1993年
		排気用送風機	7.5kW	1台	
4	五本松変電所	換気用送風機	7.5kW	1台	1993年
		排気用送風機	7.5kW	1台	
5	正木変電所	換気用送風機	11kW	2台	1993年
		排気用送風機	11kW	1台	
		排煙用送風機	15kW	1台	
6	牛島町変電所	換気用送風機	37kW	4台	2004年
		排気用送風機	45kW	2台	
			11kW	2台	
7	三河変電所	操作用空気圧縮機	22kW	2台	1987年
8	加納変電所		15kW	2台	1980年
9	大垣変電所		11kW	2台	1980年
10	東上田水力発電所		11kW	2台	1981年
11	馬瀬川第一水力発電所		11kW	2台	1993年
12			換気用送風機	11kW	2台
13		排気用送風機	15kW	2台	1986年
	7.5kW		2台		
14	尾鷲三田火力発電所	1号ボイラー	7.5kW	1台	1979年
テレビ冷却ファン					
15		3号碍子掃気ファン			
16	B T G排煙ファン	11kW	1台	1986年	
17	渥美火力発電所	1. 2号中央制御室用空調機	7.5kW	4台	2001年
AC-1~4室内機ファン					
18		サービスビル			
空調送風機					
19	燃料管理事務所	11kW	1台	2009年	
空調機室内機					

2 騒音・振動発生施設の報告漏れ

N0	事業場の名称	電気工作物の種類	容量	台数	地域指定年
20	北信変電所	操作用空気圧縮機	11kW	2台	2005年
21	渥美火力発電所	1号グランドスチーム エキジスター	11kW	2台	1975年

3 ばい煙発生施設の計算誤り

N0	事業場の名称	電気工作物の種類	容量	台数	法適用年
22	渥美火力発電所	非常用予備動力装置 第2号機	720PS	1台	1990年