

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について(第2回)

2012年1月24日

本日(1月24日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検では、防波壁基礎部について、前回(11月28日)に引き続き点検を受けました。

また、防波壁以外の津波対策工事のうち、対策が完了している「災害対策用発電機の建屋屋上への設置」、「可搬式動力ポンプの確保」、「ブルドーザー等の重機の配備」の状況について、点検を受けました。

静岡県からは、点検結果について「防波壁基礎部において、鉄筋とコンクリートについて問題点は認められず、掘削については精度よく出来あがっていた。」、「防波壁以外で点検した項目についても真摯に取り組まれていることを確認した。」、「現状の取り組みを継続して実施いただきたい。」と説明を受けました。

御前崎市からは、「災害対策用発電機から電源ケーブルを繋ぐ現場に障害物もなく、しっかりスペースが確保されていた。」、「これらの取り組みを市民に丁寧に説明し、安心して繋げていただきたい。」とのお言葉をいただきました。



防波壁基礎部(鉄筋かご)の点検の様子



重機(油圧ショベル)の点検の様子

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

([2011年11月28日](#) お知らせ済み)

以上