

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第4回)

2012年3月14日

本日(3月14日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検では、防波壁基礎部について、前回(2月21日)に引き続き点検を受けました。

また、防波壁以外の津波対策工事のうち、「原子炉機器冷却海水系の予備品の確保」について点検を受けました。

静岡県からは、「防波壁鋼管矢板等、いずれも点検基準を満足しており問題ないことを確認した」「海水取水設備の予備品について、数量や運搬経路、取り替え手順等、説明を受けたとおり実施されている」と点検結果の説明を受けました。

御前崎市からは、「対策は市だけでなく全国的に注目されている。今後も住民の目線に立って作業を進めてほしい」との講評をいただきました。



防波壁基礎部(鋼管矢板形状)点検の様子



原子炉機器冷却海水系の予備品確認の様子



原子炉機器冷却海水系電動機取り替え訓練の様子

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

([2011年11月28日](#) お知らせ済み)

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について(第2回)

([2012年1月24日](#) お知らせ済み)

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について(第3回)

([2012年2月21日](#) お知らせ済み)

以上