

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第7回)

2012年6月21日

本日(6月21日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検では、防波壁基礎部(放水路横断部および西側端部を含む)および壁部について、点検を受けました。

また、防波壁以外の津波対策工事のうち、「水密扉の追加設置、補強」について、点検を受けました。

静岡県から、「計画どおり進捗しており、真摯に取り組んでいる」「水密扉について、パッキン等の経年劣化を考慮した保全計画を検討していただきたい」「防波壁について、点検基準を満足していることを確認した」「事故の無いよう、工事を進めていただきたい」などの点検結果の説明を受けました。

御前崎市から、「今後夏場を迎えるにあたり、熱中症防止対策などの安全管理を徹底していただきたい」との講評をいただきました。



防波壁点検の様子



水密扉点検の様子

<これまでにお知らせした内容>

- ・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について  
[第1回](#)、[第2回](#)、[第3回](#)、[第4回](#)、[第5回](#)、[第6回](#)

以上