

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第8回)

2012年7月26日

本日(7月26日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検では、防波壁基礎部(放水路横断部を含む)および壁部について、点検を受けました。
また、防波壁以外の津波対策工事のうち、「建屋外壁の防水構造扉の信頼性強化」、「水密扉の追加設置、補強」について、点検を受けました。

静岡県から、「計画どおり進捗していることを確認した」、「緊急時に防水構造扉が確実に閉められていることを対策本部においても確認できる連絡体制を構築していただきたい」、「防波壁について、点検基準を満足しており問題ないことを確認した」などの点検結果の説明を受けました。

御前崎市から、「現場では津波対策設備ができてあがりつつある。将来にわたっての経年劣化対策やこれらを使った訓練を積み重ねていくことが住民の安心につながるので、しっかりと実施していただきたい」との講評をいただきました。



防波壁点検の様子



水密扉点検の様子



防水構造扉の信頼性強化に関する点検の様子



<これまでにお知らせした内容>

- ・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について
[第1回](#)、[第2回](#)、[第3回](#)、[第4回](#)、[第5回](#)、[第6回](#)、[第7回](#)

以上