

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第 17 回)

2013 年 8 月 20 日

本日(8月20日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、津波対策工事にて追加設置、補強した水密扉の点検を受けました。

静岡県から、「計画どおりに進められており、真摯に取り組まれている。」との評価をいただいたうえで、「今後定める基準地震動を踏まえ、対応すべきところはしっかりやっていただきたい。」「目視点検などの定性的な点検だけでなく、ゴムパッキンの弾性値を測るような、定量的な点検も検討していただきたい。」との要請がありました。

御前崎市から、「今後、点検などを進める中で生じる、慣れの悪い面を表面化させないよう、教育を含めて取り組んでいただきたい。」との講評をいただきました。



津波対策工事にて追加設置、補強した水密扉の点検の様子

<これまでにお知らせした内容>

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

[第 1 回](#)、[第 2 回](#)、[第 3 回](#)、[第 4 回](#)、[第 5 回](#)、[第 6 回](#)、[第 7 回](#)、[第 8 回](#)、[第 9 回](#)、[第 10 回](#)、[第 11 回](#)、[第 12 回](#)、[第 13 回](#)、[第 14 回](#)、[第 15 回](#)、[第 16 回](#)

以 上