

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第24回)

2014年6月24日

本日(6月24日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、防波壁嵩上げ工事のうち、一般部の壁部(継壁)およびたて壁の下部補強部、ならびに建屋外壁貫通部の止水対策について点検を受けました。

静岡県から、「4号機建屋外壁の配管と電線管の貫通部について、シール材が適切に施工されていることを目視で確認した。残りの箇所についても、計画通りに施工されるよう確実に進めていただきたい。また、工事にあたっては、施工業者だけでなく、中部電力の責任で確実に確認し、明確な記録を残すようお願いする。」「防波壁嵩上げ工事について、点検基準に合致していることを確認した。梅雨の時季で現場が滑りやすくなることから、足場対策など、現場の安全管理をしっかりとお願いする。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「今後とも安全対策をしっかりとこない、住民の安心につながるよう確実にお願いしたい。」との講評をいただきました。



一般部壁部(継壁)点検の様子



建屋外壁貫通部の止水対策点検の様子

<これまでにお知らせした内容>

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

[第1回](#)、[第2回](#)、[第3回](#)、[第4回](#)、[第5回](#)、[第6回](#)、[第7回](#)、[第8回](#)、[第9回](#)、[第10回](#)、[第11回](#)、[第12回](#)、[第13回](#)、[第14回](#)、[第15回](#)、[第16回](#)、[第17回](#)、[第18回](#)、[第19回](#)、[第20回](#)、[第21回](#)、[第22回](#)、[第23回](#)

以上