

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 30 回)

2014 年 10 月 28 日

本日(10月28日)、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事※について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、防波壁嵩上げ工事(一般部壁部(継壁)およびたて壁の下部補強部、西側端部コンクリート被覆部、放水路部(継壁))、防波壁地盤改良工事、ならびに緊急時淡水供給設備設置工事(ポンプ・燃料タンクの設置)について点検を受けました。

静岡県から、「防波壁嵩上げ工事および防波壁地盤改良工事に関し、本日の点検範囲について、点検基準を満足していることを確認した。今後も計画通り工事を進めていただき、安全性をさらに高めていただきたい。」「緊急時淡水供給設備のポンプおよび燃料タンクについて、計画どおり据え付けられていることを確認した。今後、これらの機器と淡水貯槽との接続、および淡水を送水するための配管の設置工事についても、計画どおり進めてほしい。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「今後も安全対策工事について、着実に進めていただきたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から、「11月度は、防波壁設置工事を11月28日、その他の項目を11月7日、20日および28日に点検を実施予定である。」旨の連絡がありました。



防波壁地盤改良工事点検の様子



緊急時淡水供給設備設置工事(燃料タンクの設置)  
点検の様子

※自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

<これまでにお知らせした内容>

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

[第1回](#)、[第2回](#)、[第3回](#)、[第4回](#)、[第5回](#)、[第6回](#)、[第7回](#)、[第8回](#)、[第9回](#)、[第10回](#)、[第11回](#)、[第12回](#)、[第13回](#)、[第14回](#)、[第15回](#)、[第16回](#)、[第17回](#)、[第18回](#)、[第19回](#)、[第20回](#)、[第21回](#)、[第22回](#)、[第23回](#)、[第24回](#)、[第25回](#)、[第26回](#)、[第27回](#)

・静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の点検および確認について

[第28回](#)、[第29回](#)

以上