

機器室貫通部からの浸水防止対策の追加 被水防護カバーの設置 低耐震クラス機器の耐震補強

配管の損傷などにより溢水が発生した場合でも安全上重要な機能を損なわないように、水密扉などで区画された室内に機器を設置するなどの設計をしています。加えて貫通部からの浸水防止対策の追加、被水防護カバーの設置などを実施します。また、放射性物質を含む水の建屋外への流出を防止する対策を実施します。

