

蓄電池容量の増強

直流電源の枯渇によって、計器類の機能喪失や、弁の操作ができなくなる可能性があることから、直流電源の強化として、既設の蓄電池の容量の増強を実施します。具体的には、 unnecessary 負荷の切り離しをおこなわずに少なくとも8時間、さらに unnecessary 負荷の切り離しを実施した上で少なくとも24時間の電源供給が可能な蓄電池容量とします。

