地域トピックス

ちゅうでん子どもサーフィン教室の実施

9月5日、牧之原市の静波サーフスタジアムにて、小学３～６年生のお子さまを対象に、「ちゅうでん子どもサーフィン教室」を開催し、ご家族含め約190名の方にご参加いただきました。当日は初めてサーフィンに挑戦するお子さまも多く、インストラクターのサポートのもと、波に乗る楽しさを体験いただきました！また、会場内の当社ブースでは、自転車発電体験や、お子さま向けの発電体験イベント「自分で発電！うさぎレース体験」などを実施し、遊びながら電気の仕組みについて学んでいただきました。







発電所トピックス

市民説明会の実施（御前崎市佐倉地区）



10月23日、浜岡原子力発電所における不適切事案の内容および再発防止策を含む今後の対応について、御前崎市佐倉地区にお住まいの皆さまを対象とした説明会を開催しました。当日は109名の方にご来場いただき、当社からの説明とともに、参加者の皆さまからのご質問やご意見をお伺いしました。今後も周辺地域にお住まいの皆さまへ向けた説明会を随時開催してまいります。

編集後記

私は8月に御前崎へ引っ越してきたばかり。生活の足を確保するため、中古の軽自動車を手に入れました。これで移動は自由自在！と言いたいところですが、運転に関してはまだまだ修行中の身です。直近の目標は、御前崎のなぶら市場まで無事に運転して、おいしいお魚を食べて帰ってくること。ついでに海辺のおしゃれなカフェにも行ってみたいです。まだ道中は緊張しますが、少しずつ行動範囲を広げていきたいと思います！

天野

浜岡原子力館 ユウユウシアター情報

上映期間　11月1日～11月30日　休館日　11月16日

浜岡原子力館Webサイトはこちら！▼

キャンドルマンの素敵な魔法 ハッピークリスマス

13:30～



©Evergreen Holiday Classics

待ちに待ったクリスマスイブの夜。吹雪で道に迷った姉弟が、ひょんな事から、クリスマスをめぐる冒険へと出発します。二人がたどりついたのは、光と魔法が広がる夢の世界。子どもたちは、みんなベッドに入っている時間。クリスマスイブの夜だけに繰り広げられる秘密の光景。トナカイたちは空を駆け巡り、サンタクロースは子どもたちの靴下にプレゼントを入れてまわります。驚きのストップモーションアニメで送る、心温まる冬のファンタジーです。

しまじろうとたんじょうびのおほしさま

10:30～、15:00～



©Benesse　Corporation / しまじろう

ドキドキ森に天体観測に来たしまじろう、みみりん、とりっぴい、にゃっきい。すると空から何かが地球へと落ちてきました。その正体はなんと彗星！名前はコメットというそうです。さっそくコメットと友だちになったしまじろうたちは、一緒に星空の大冒険へ出かけます。
大迫力のドーム映像でお送りする「しまじろうと　たんじょうびの　おほしさま」
みんなもしまじろうたちと一緒に宇宙へ旅立とう！

◇◇　ーーー　ご意見・ご感想はこちらまで　ーーー　◇◇

窓口

フリーコール

総括・広報グループ（平日9時～17時）

0120 - 165 - 492

原子力に関する情報はWebサイトでもお知らせしています。

中部電力　原子力発電

発電所ナビ

中部電力



当社の出展した「にいの かつおっかし」も入賞！流木から生まれたカツオだよ！
みんな投票ありがとう♪

第２５回 新野カカシ祭り

10月3日～11日に御前崎市で開催された新野カカシ祭り。新野川沿いには、趣向を凝らした数多くのカカシが展示されました。
最優秀賞「しんくんとじい～ばあ～のいっぷく」（写真上）
最優秀賞「身近に潜む危険！！匿流強盗にご注意を！」（写真下）

不適切事案に係る対応状況について

このたびは、浜岡原子力発電所に関する度重なる不適切事案につきまして、皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。当社は外部専門家からなる調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の着実な実施と信頼回復に向けて、全力で取り組んでまいります。

3・4号機基準地震動に関する不適切事案

当社は、浜岡原子力発電所3・4号機の新規制基準適合性確認審査を受けてまいりました。昨年5月から原子力規制庁による基準地震動の策定に関する調査への対応を行ってきたところ、審査での説明内容と異なる方法や意図的な方法で実施されていたことが確認されました。

公表	調査	公表	申請取下げ
2026年1月5日	2026年1月~9月	2026年9月14日	2026年9月25日
基準地震動に関する不適切事案について公表	外部専門家による調査委員会の設置・調査	調査報告書を受領・公表、再発防止策の方向性を公表	3·4号機の設置変更許可申請等の取下げを実施

1・2号機解体撤去工事に関する不適切事案


浜岡原子力発電所1・2号機の解体撤去工事に係る使用済燃料再処理・廃炉推進機構（NuRO）への実施報告・費用請求において、一部の工事に関し、請負会社から受領した工事報告書の写しについて、解体物量・解体機器等を書き換え、実績と異なる数値等を報告していたことを確認しました。

公表	調査	中間報告
2026年8月27日	2026年8月~	2026年9月25日
解体撤去工事に係る不適切事案について公表	社内での事実関係の確認、原因の調査、再発防止策の検討および類似事案の調査	社内調査における現時点での調査結果について中間報告の実施および報告内容の公表

詳細はこちら

調査報告書　再発防止策の方向性　不適切事案に関する特設サイト

発電所の状況



号機（定格電気出力）	運転状況
1号機	廃止措置中（原子炉領域解体中）
2号機	廃止措置中（原子炉領域解体中）
3号機（110万kW）	点検停止中（2010.11.29～）
4号機（113.7万kW）	点検停止中（2012.1.25～）
5号機（138万kW）	点検停止中（2012.3.22～）

浜岡原子力発電所　公開情報について（概要）

浜岡原子力発電所3・4号機の設置変更許可申請書などに関する申請取下げの提出（9月25日公表）

当社の基準地震動に係る不適切事案に対し、調査委員会から受領した調査報告書の内容を踏まえ、申請資料やその後の審査対応に関して信頼性に重大な疑義が生じている状況において、従前の申請を維持することは適切でないと判断したことから、9月25日、3・4号機の新規制基準に係る原子炉設置変更許可申請書などについて、申請の取下げを実施いたしました。今後は二度と同様の事案を発生させないという強い決意のもと、再発防止の徹底ならびに失われた信頼の回復に向けて全力で取り組んでまいります。

浜岡原子力発電所1・2号機の解体撤去工事に係る不適切事案に関する経済産業大臣からの報告徴収および使用済燃料再処理・廃炉推進機構（NuRO）からの指示への報告ならびに追加指示の受領（9月25日公表）

当社は浜岡原子力発電所1・2号機の解体撤去工事に係る不適切事案（8月27日公表）に関して、経済産業大臣からの報告徴収と、NuROからの報告指示に対し、9月25日に現時点で判明している内容の報告を行いました。現在も追加の報告指示を受け、本事案に関する事実関係などの確認、原因調査および再発防止策の検討ならびに類似事案調査を進めております。調査結果につきましては、改めてご報告させていただきます。本事案により、地域の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正（10月13日公表）

10月13日、当社は原子力災害対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣および原子力規制委員会に「浜岡原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」（原子力災害の復旧を図るための必要な業務について定めた計画）の修正について届け出ました。このたびの修正は、中部電力ミライズ株式会社の本店移転に伴い、防災業務計画に記載した本店の所在地を変更するものになります。

浜岡原子力発電所 275kV開閉所（放射線管理区域外）における制御盤内での火災の原因と対策（10月20日公表）

9月15日、浜岡原子力発電所275kV開閉所（放射線管理区域外）の制御盤内で火災が発生しました。このたびは、ご迷惑・ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。原因調査の結果から、火災発生のメカニズムについて下記の通りと推定いたしました。

①中央制御室より遠隔操作 → ②制御盤内のコイルが通電 → ③ストッパーにより接地開閉器の機構が動作せず → ④コイルの通電が長時間継続し発熱



原因

①運転員は給電制御所との調整・連絡用の手順書に基づき操作を行ったが、本来併せて確認すべき設備操作用の手順書（ストッパーの解除に関する記載あり）を確認しておらず、ストッパーを解除する必要がないと誤認。
②他の接地開閉器では同様のストッパーの運用を行っていなかったことから、運転員は、当該設備についても解除が不要と誤認。
③当直責任者による使用手順書の指示・確認が十分でなかった。

再発防止策

①設備操作用の手順書の使用を徹底する。
②他の接地開閉器と運用を統一する。（接地開閉器の「切」状態においてストッパーを使用しない運用とする）
③3H（初めて、変更、久しぶり）などを考慮し、使用する手順書の指示・確認を含む運転管理上の役割について再教育を実施する。

さらなる安全性の向上

今回発火したコイルと同様の回路構成を有するコイルについて、長時間の通電に耐性を有するものへ計画的に取り替える。

※各公開情報の詳細については、右側の二次元コードよりご覧いただけます。