

消防車の出動要請について(非火災)

2019年12月2日

発生号機	5号機 用水ポンプ室(放射線管理区域外)
発生日月	2019年12月1日
状況	<p>2019年12月1日10時46分、施設定期検査中の5号機において、中央制御室にて電源系の異常を示す警報が点灯し、用水ポンプ(A)(注1)が停止しました。運転員が現場を確認したところ、回転数が降下中(停止過程)の用水ポンプ(A)モータ軸受け付近より、火花が発生していることを確認したため、10時50分に消防署への通報をおこないました。</p> <p>消防署による現場確認の結果、11時25分「火災でない」と判断されています。</p> <p>今後、原因を調査し、適切に対応してまいります。</p>
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。
お知らせ基準	運転情報「表 1-11 発電所敷地内に消防車の出動要請をしたとき(火災の確認はできないが、火災の疑いを確認した場合等)」に該当します。

注1 発電所で使用する作業用の水を供給するポンプ。

以上