

ニューシアへの登録情報

2020年1月10日

2020年1月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ：<http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

① 浜岡5号機 用水ポンプからの火花発生

(2019年12月1日発生)

([2019年12月2日](#)、[2019年12月24日](#)お知らせ済み)

([2020年1月7日](#)ニューシア登録)

② 浜岡4号機 非常用ディーゼル発電機機関付バルブレバー注油ポンプ出口圧力計の接点動作不良

(2019年4月17日発生)

([2020年1月10日](#)ニューシア登録)

③ 浜岡4号機 非常用ディーゼル発電機始動用空気圧縮機(B-1) ピストンリング溝-ピストンリング間隙の判定値逸脱

(2019年5月10日発生)

([2020年1月10日](#)ニューシア登録)

<ニューシア更新情報>

① 浜岡2、5号機 取水塔 航路標識灯の消灯

(2019年10月12日発生)

([2019年10月15日](#)、[2019年10月17日](#)、[2019年12月24日](#)お知らせ済み)

([2020年1月7日](#)ニューシア登録)

② 浜岡3号機 中央制御室冷凍機(B)の潤滑油配管からの放射性物質を含まない油の漏えい

(2019年6月23日発生)

([2019年6月24日](#)お知らせ済み)

([2020年1月7日](#)ニューシア登録)

以上