

火災報知器の作動(非火災報)について

2020年12月18日

発生時の状況

2020年12月18日8時42分、1号機(廃止措置中)原子炉建屋地下2階(放射線管理区域内)に設置している火災報知器が作動しました。その後、協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、電気回路の一時的な誤作動と推定しており、今後、当該報知器の点検を実施してまいります。

以上