

火災報知器の作動(非火災報)

2026 年 8 月 7 日

発生時の状況	2026 年 8 月 7 日午前 10 時 45 分、浜岡原子力発電所 1 号機(廃止措置中)チャコール建屋(注 1)1 階 階段室(放射線管理区域内)の火災報知器が作動しました。ただちに協力会社社員による現場確認をおこなった結果、火災ではないことを確認しました。 火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器の取替をおこないました。 なお、本事象による外部への放射線の影響はありません。
--------	---

注 1 原子炉から発生する気体に含まれる放射性物質(放射性希ガス)を活性炭フィルタで取り除き、放射能を低減する設備などを設置している建屋。

以 上