

消防車の出動要請

2026 年 9 月 24 日

発生場所	浜岡原子力発電所 原子力研修センター 5号シミュレータ室(指導員室)
発生年月日	2026 年 9 月 24 日
状況	9 月 24 日 14 時 09 分、浜岡原子力発電所原子力研修センター 5 号シミュレータ室(指導員室)の火災報知器が動作しました。 ただちに協力会社社員によって現場確認をしたところ、火災の確認はできないものの、異臭を確認したため、14 時 19 分に消防署へ通報をおこないました。 現在、消防による現場確認を実施しております。 本事象による外部への放射能の影響、発電所の安全に係わる設備への影響はありません。また、けが人の発生はありません。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上