解体撤去物の重量に関する集計誤り等による「浜岡原子力発電所1,2号機廃止措置状況」の訂正

2026 年 11 月 20 日

当社が静岡県および発電所周辺市町へ提出している「安全協定に基づく通報文書」（注 1）のうち、2026 年度第 1 四半期分の「浜岡原子力発電所 1,2 号機廃止措置状況」（以下、「四半期報」という。）において、廃止措置工事における解体撤去物の重量に関する数値の誤りおよび記録の添付漏れを確認しました。本日、訂正した通報文書を提出したことからお知らせします。

＜訂正内容＞

四半期報に記載している「解体撤去物の状況」について、下記①、②のとおり誤りを確認したため、訂正をおこないました。訂正内容の詳細は別紙をご参照ください。

① 2026 年度第 1 四半期に搬出した解体撤去物について、放射線管理区域内で発生した解体撤去物の重量の集計に 104kg の誤りがあることを確認しました。誤りの内訳は、第 2 四半期に発生した 78kg の解体撤去物を第 1 四半期に発生したものとして多く集計していたことおよび 182kg の集計漏れがあったことであり、差し引きで 104kg 重量を過少に集計していました。

② 放射線管理区域外で発生した解体撤去物を発電所外へ搬出する際におこなう第三者機関による確認の記録を四半期報に添付すべきところ、添付していませんでした。

なお、今回確認された誤りは四半期報上の記載や添付に限られ、解体撤去物の管理や、搬出にあたって必要な手続き（放射線測定や第三者機関による確認など）は適切に実施しています。

＜原因＞

今回確認した誤り①、②それぞれの原因は以下のとおりです。

① 1 件の工事で発生した解体撤去物について、発電所外への搬出を第 1 四半期と第 2 四半期の 2 回に分けておこないましたが、搬出記録に搬出回ごとの重量の記載がなかったため、第 1 四半期に全量が搬出されたと誤認し、第 2 四半期の搬出分 78kg を誤って第 1 四半期の集計に加えました。
また、部署ごとに搬出量を集計する作業の中で、上記とは別の 1 件の工事で発生した解体撤去物について工事実施部署が自部署の集計対象外と誤認したため、その解体撤去物 182kg を集計に加えませんでした。

② 四半期報の作成時に使用するチェックリストに、第三者機関による確認の記録を添付したことをチェックする項目がありませんでした。これにより、四半期報作成の際、記録の添付漏れに気づくことができませんでした。

＜対策＞

今回確認した誤り①、②それぞれについての再発防止対策を以下のとおりおこなってまいります。

① 解体撤去物を発電所外に搬出する際に作成する記録やリストについて、搬出回ごとの重量や部署等の記載を拡充し、四半期ごとに集計する件名や重量を誤認しないようにします。

② 四半期報を作成する際に使用するチェックリストに、第三者機関による確認の記録を添付したことをチェックする項目を追加し、添付漏れを防止します。

注 1 静岡県、御前崎市、牧之原市、掛川市および菊川市と当社が締結している「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書」および静岡県、島田市、磐田市、焼津市、藤枝市、袋井市、吉田町および森町と当社が締結している「浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書」に基づき、原子炉施設の廃止措置状況や放射性廃棄物の放出および保管状況等について定期的に通報をしている文書。

以 上

Copyright (C) CHUBU Electric Power Co., Inc.

別紙

「浜岡原子力発電所 1,2 号機廃止措置状況」の訂正内容

「浜岡原子力発電所 1,2 号機廃止措置状況」において、「解体撤去物の状況」のうち、(3)解体撤去物の搬出および再利用状況の数値に誤りがあり、また記録の添付漏れがあったため、訂正をおこないました。数値の訂正をおこなった箇所および添付漏れがあった記録は以下のとおりです。

（3）解体撤去物の搬出および再利用状況（単位：トン）

区分＼号機			1号機 当期	1号機 累計	2号機 当期	2号機 累計	合計
放射線管理区域内	放射性固体廃棄物	L1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		L2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		L3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	クリアランス品		0.0	106.9	0.0	88.0	194.9
	放射性廃棄物でないもの		0.0	452.4	**64.4** 64.3	**292.2** 292.0	**744.5** 744.4
	小計		0.0	559.3	**64.4** 64.3	**380.1** 380.0	**939.4** 939.3
放射線管理区域外	解体撤去物※3	金属	0.0	2184.8	24.8	1960.2	4145.1
		コンクリート	0.0	384.8	28.4	461.2	845.9
		その他	0.0	99.2	0.0	106.6	205.8
	解体撤去物敷地内再利用		0.0	64.1	0.0	8.1	72.3
	小計		0.0	2732.9	53.2	2536.1	5269.1
合計			0.0	3292.2	**117.7** 117.6	**2916.3** 2916.2	**6208.5** 6208.4

※3　当期搬出実績がある場合は第三者機関による確認結果を添付します。

累計・合計欄は端数処理のため合計値が一致しない場合があります。

集計誤りのあった箇所

集計誤りの影響を受け記載の訂正が必要となった箇所

添付漏れのあった記録

訂正後の数値：赤字

訂正をおこなった箇所

確認書

事業所名	中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
解体工事名	・浜岡２号　原子炉建屋 D/G (A) 室間仕切壁他撤去工事 ・第２段階解体撤去工事　２号機 D/G 解体撤去工事
確認年月日	2026 年 5 月 18 日～ 5 月 27 日
確認結果	管理区域内に接続している設備の汚染確認　良 解体撤去物の細断作業時の管理　良 解体撤去物の一時保管時の管理　良 解体撤去物の所外搬出に向けた車両積載時の管理　良 解体撤去物の所外搬出時の放射線測定　良
確認者	一般財団法人　発電設備技術検査協会　[redacted]
備考	解体撤去物搬出物量 【浜岡２号　原子炉建屋 D/G (A) 室間仕切壁他撤去工事】 金属類：　807　kg 【第２段階解体撤去工事　２号機 D/G 解体撤去工事】※ コンクリート類：28,372　kg 金属類　：29,042　kg ※ 対象：D/G (B) 本体および補機

添付漏れのあった記録

以　上