

ニューシアへの登録情報

2021年6月10日

2021年6月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

- ① 警備車両に搭載の可搬型検査装置からの発火

(2021年4月29日発生)

([2021年5月11日](#)ニューシア登録)

- ② 浜岡5号機 非常用ディーゼル発電機 24時間連続運転中における排気管伸縮継手の破損

(2021年5月11日発生)

([2021年5月20日](#)ニューシア登録)

- ③ 浜岡5号機 非常用ディーゼル発電機(A)燃料油ドレンタンクからの漏えい

(2021年6月1日発生)

([2021年6月8日](#)ニューシア登録)

<ニューシア更新情報>

- ① 発電所構内(屋外)におけるけが人の発生

(2021年2月24日発生)

([2021年5月19日](#)ニューシア更新)

- ② 発電所構内(管理区域内)におけるけが人の発生

(2021年3月1日発生)

([2021年5月19日](#)ニューシア更新)

以上