

火災報知器の作動(非火災報)について

2021年12月13日

発生時の状況

2021年12月11日8時46分、1号機(廃止措置中)タービン建屋3階のタービンを設置しているエリア(放射線管理区域内)において火災報知器が作動しました。協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。その後、12月12日にも当該火災報知器の複数回の作動を確認しております。火災報知器が作動した原因は、感知器の誤作動と推定しており、当該感知器の点検を実施してまいります。

以上