

火災報知器の作動(非火災報)について

2022年7月11日

発生時の状況

2022年7月10日午前1時05分、1号機(廃止措置中)希ガスホールドアップ装置建屋(注1)地下1階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。その後、協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。

注1 希ガスホールドアップ装置建屋は、原子炉を運転していた際に運転に伴って発生する気体状の放射性廃棄物を処理していた建屋であり、現在は廃止措置中の建屋です。

以上