

浜岡原子力発電所 1～5 号機 緊急時対策支援システム (ERSS)  
の伝送停止について

2022 年 8 月 8 日

|        |  |
|--------|--|
| 発生号機   | 浜岡原子力発電所 1、2 号機 (廃止措置中)<br>浜岡原子力発電所 3～5 号機 (定期検査中)   |
| 判断年月日  | 2022 年 8 月 8 日   |
| 状況     | 本日、午前 5 時 40 分頃から浜岡原子力発電所 1～5 号機に係る緊急時対策支援システム(以下、「ERSS」という。)(注 1)について、原子力規制庁へデータが伝送されていないことを確認しました。原因については、今後調査してまいります。<br>なお、ERSS にて伝送要求のあるパラメータについては監視できており、問題ないことを確認しています。 |
| 放射能の影響 | 本事象による外部への放射能の影響はありません。  |

注 1 緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)とは、原子力施設から常時伝送されるプラントパラメータ情報を受け、原子力施設の状況を把握するための原子力規制庁のシステム。